



PLANTA BAIXA - 700,00 m2
ESCALA:.....1/50




PLACA DE INDICAÇÃO
SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESCALA - 1:5




PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO
SAÍDA ESQUERDA
ESCALA - 1:5



PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO
SAÍDA DIREITA
ESCALA - 1:5





DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERG.
S/ESC.



CENTRAL DE GLP

- Parâmetros da Central de GLP:
- A central que esteja afastada no mínimo **1,0m** da divisa ou projeção da edificação, poderá ter todas as suas dimensões construídas em alvenaria, exceto as paredes laterais que poderão ser em alvenaria, grade, tela ou totalmente abertas.
 - As portas deverão ser do tipo de correr ou de abrir de dentro para fora, não sendo permitida a instalação de fechadura provida de chave, podendo no entanto, ser instalada porta cadeado.
 - Deverá ter, pelo menos um dos lados de maior dimensão totalmente aberto para facilitar a ventilação natural, devendo ser previsto, nesta face, proteção mecânica que não obstrua a ventilação (ex. tela, grade etc.), e no caso de laterais edificadas, possuir aberturas de ventilação da seguinte forma:
 - Junto ao piso e ao teto área mínima de 20% da área da parede onde instalada.
 - A ventilação deverá ser natural e eficiente para proporcionar a diluição dos vazamentos, evitando a concentração do GLP, a níveis que possibilitem explosão.



LEGENDA

EXTINTORES NPT 021

SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	LOCAL
	04	TERREO

PLACAS DE BALIZAMENTO


SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	LOCAL
	04	TERREO
	02	TERREO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	LOCAL
	07	TERREO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	LOCAL
	02	TERREO



Aprovação Prefeitura:

Elio Bolzon Junior
Prefeito Municipal

Charles Alexandre Batista
Departamento de Engenharia

Obra/Endereço

BARRAÇÃO INDUSTRIAL
LINHA GLEBA NOVE - PARQUE INDUSTRIAL - MARQUINHO PARANÁ

Área
700,00 m2

Ocupação
INDUSTRIAL / I-1

PARA USO DO CBMPR

Prancha
01
01

Conteúdo da Prancha
PLANTA BAIXA
TERREO
DETALHES

Proprietário

PREFEITURA DE MARQUINHO
CNPJ: 01.612.552/0001-13

Escala
INDICADA

Responsável Técnico
Charles Alexandre Batista CREA PR-135.938/D

Data

ABRIL/2022