



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES

Folha 01/02

1. BARRACÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIAL - I1

Logradouro Público:	LINHA GLEBA NOVE	Nº:	S/N	Complemento:	PARQUE INDUSTRIAL	
Bairro:	CENTRO DE EVENTOS	Município:	MARQUINHO	UF:	PR	
Proprietário/ responsável pelo uso:	PREFEITUA DE MARQUINHO				Fone:	(42) 3648-1102
CNPJ/CPF:	01.612.552/0001-13					
Responsável técnico:	CHARLES ALEXANDRE BATISTA				Fone:	42-984181550
Nº do registro:	CREA 135.938/D				Total:	700,00
Áreas (m²):	Existente:	0,00	A construir:	700,00		
Altura (m):	4,00	Nº de pavimentos:	1	Ocupação do subsolo:	NÃO	
Uso, divisão e descrição da ocupação principal: I-1						
Risco:	LEVE	Carga de incêndio: 300				

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura Portante:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Aço	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Outros
Estrutura de sustentação da cobertura	<input type="checkbox"/> Concreto	<input checked="" type="checkbox"/> Aço	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Outros

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Item	Observações
Controle de Materiais de Acabamento	NÃO
Saídas de Emergência	SIM
Iluminação de Emergência	SIM
Sinalização de Emergência	SIM
Extintores	SIM
Brigada de incêndio	NÃO
Outros (especificar)	NÃO

4. RISCOS ESPECÍFICOS

Item	Quantitativo
Armazenamento de líquidos inflamáveis/ combustíveis	NÃO
Gás Liquefeito de Petróleo	NÃO
Armazenamento de produtos perigosos	NÃO
Fogos de artifício	NÃO
Vaso sob pressão (caldeira)	NÃO
Outros (especificar)	NÃO

5. DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Item	Quantitativo
População	X 109 PESSOAS

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:

- Possuir área total construída menor 1.500m² para risco leve e menor que 1.000m² para risco moderado ou elevado;
- Possuir altura igual ou inferior a 9,0m quando de risco leve;
- Possuir altura igual ou inferior a 6,0m quando de risco moderado ou elevado;
- Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;
- Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;
- Não armazenar volume superior a 190kg (cento e noventa quilogramas) do GLP.

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas de emergências se encontram de acordo o constante na NPT 011 – Saídas de Emergência

8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia.

Agente extintor	Quantitativo / Capacidade extintora
Carga de pó ABC	4 UNIDADES - 6KG 20:BC
Carga de pó BC	
Carga d'água pressurizada	
Carga de Dióxido de Carbono (CO2)	
Outros (especificar)	

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 020 – Sinalização de emergência.

Tipo de sinalização / Código da Placa	Quantitativo
BALIZAMENTO	3 (UNIDADES)
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	2 (UNIDADES)

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem adequadamente ao disposto na NPT 010 – Controle de material de acabamento e revestimento.

Finalidade do material	Classe dos materiais empregados
Piso	CONCRETO/CERÂMICO
Parede e divisória	ALVENARIA
Teto e Forro	ALUZINCO / PVC

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a iluminação de emergência foi adequadamente instalada na edificação de acordo com a NPT 18/2014 – Iluminação de Emergência.


12. AVALIAÇÃO DO GLP

Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GLP no interior da edificação.

13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

- Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos;
- Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentada;
- O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.


CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA 135.938/D


PREFEITURA DE MARQUINHO
CNPJ: 01.612.552/0001-13